



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55A, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru (адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района г. Кемерово

(наименование органа государственного пожарного надзора)

650001, г. Кемерово, ул. Черемховская, 5, тел/факс 77-26- 67 E-Mail: gpnkr@mail.ru (адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 831/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует

Вручается муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 102 «Детский сад присмотра и оздоровления»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения от 27.12.2021 № 831 заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина Андрея Сергеевича в период:

«10» января 2022 г. с 10 час. 00 мин. по «10» января 12 час. 00 мин.

«11» января 2022 г. с 10 час. 00 мин. по «11» января 12 час. 00 мин.

«17» января 2022 г. с 11 час. 00 мин. по «17» января 12 час. 00 мин.

Замашкиной Дарьей Александровной, государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному

надзору

(должность, фамилия имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц, руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении зданий, помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 102 «Детский сад присмотра и оздоровления» по адресам: 650033, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Леонова,

5 «А», ул. Леонова, 11 «Б» (контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующая МБДОУ № 102 «Детский сад присмотра и оздоровления» Артюшина Светлана

Владимировна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статье. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии со ст. 37 Федерального закона 21 12 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить:

Ν п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	A STARRANC Sealer Montanes Starkers (4.5.1.5.1.)	Леонова, 5 «А»	anero i h	
1.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 17 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах (предоставлен протокол испытаний от 18.10.2016 № 35/16)	п. 17 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	
3.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	ej evetj or M
4.	Не определена и не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главой 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения склада (помещение № 20 первого этажа согласно техническому паспорту № 445/2) с обозначением категории и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» ст. 26, ст. 27, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022	Section of the sectio
5.	Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности организацией, имеющей специальное разрешение (не заключен договор на	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	B xoa Sarci Maari

	обслуживание и мониторинг		Times Section 1	
6.	При устройстве лестниц высотой более 45 см (лестница, ведущая в помещение прачечной) не предусмотрены ограждения с поручнями	требованиях пожарной	01.09.2022	SI
or one	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	OREON SERVOY
8.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		2302 001.0 002A 00200 00200
9.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 17 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	ENLA ENCIA
10.	Не определена и не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главой 8 Федерального закона "Технический	Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» ст. 26, ст. 27, ст. 6 Федерального	01.09.2022	CKOPO P COMPONY SECTIONS SECTIONS
11	Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций чердачного помещения не соответствует нормативным требованиям (предоставлен протокол проверки состояния	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Restaurant (A)	DC 178316

	огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций от 10.07.2020	242 902 O recynspersenness so		
12.	имеющей специальное разрешение	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020	Parasanti Distribution Tossovensi il	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил: заведующая МБДОУ № 102 «Детский сад присмотра и оздоровления»

<u>Артюшина Светлана Владимировна</u> (должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя)

« 17/2» enlapel 2022 r.

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Замашкина Д.А.

(должность, фамилия, инициалы звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«<u>H.O</u>» <u>ohbapie</u> 2022 г.

(подпись)

(подпись)